

PROTOKOL

O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKU



Czech

evidenční číslo 1017 – CPR – 12.717.882

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, se vydává tento protokol pro stavební výrobek:

Domovní čistírna odpadních vod do 50 EO
Typová řada TP – 8 EO, TP – 16 EO, TP – 25 EO, TP – 50 EO

C plastik spol. s r.o.

č.p. 101, CZ - 373 49 Mydlovary
IČ: 25181696

Místo výroby: č.p. 101, CZ - 373 49 Mydlovary

TÜV SÜD Czech s.r.o. posoudil na základě zkoušek, výpočtů, tabulkových hodnot a dokumentace v rámci systému 3 podle přílohy V. 1.4 CPR příslušné vlastnosti výrobku popsané v příloze ZA normy

EN 12566-3:2005 + A2:2013

Počet stran Protokolu včetně titulní strany: 3

Základní vlastnost	Hodnota vlastnosti		Harmonizovaná tech. specifikace
Účinnost čištění při organickém denním zatížení BSK ₅ = 0,48 kg/den	CHSK _{cr} BSK ₅ NL	95,9 % 98,9 % 98,5 %	EN 12566-3.2005+A2:2013 (Příloha B)
Vodotěsnost (zkouška vodou)	Vyhověla normě		EN 12566-3.2005+A2:2013 (6.4.2, A.2)
Únosnost (výpočet)	Výška zásypu (backfill): 0,0 m, provedení DRY		EN 12566-3.2005+A2:2013 (6.2.2)
Trvanlivost (PP)*	Vyhověla normě		EN 12566-3.2005+A2:2013 (6.5.7.2)

V Praze, dne 15.01.2020



za Oznámený subjekt 1017
Pavla Nerandžičová
vedoucí útvaru certifikací